


ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Prov.t datum: 20110406	Lab Provnr: 2005946
Objekt:	Märkning: La-prov	
Leverantör:	Provtagn.plats: Runtorp	
Produkt: Makadam 8/16 mm	Provtagare: JE	

Analysresultat:

SS-EN 933-1	Kornstorleksfördelning-siktning		
EN 1097-2	Los Angeles-tal, 10-14 mm	Vikt %	19,7



Noteringar

Produktionskontroll
Tvättsiktat
JE/Laborant

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm
0,063 mm 0,125 mm 0,25 mm 0,5 mm 1,0 mm 2,0 mm 4,0 mm 5,6 mm 8,0 mm 11,2 mm 16,0 mm 22,4 mm 31,5 mm 45,0 mm 63,0 mm 90,0 mm

Underskrift: _____