


## ANALYS AV BETONGGRUS

Entreprenör:	Provtdatum: 20120131	Lab Provnr: 2003093
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Igersdela	
Produkt: <b>Betonggrus 0/8 mm</b>	Provtagare: JE	Laborant: MR

**Analysresultat:**

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

SS-EN 12620 Finhetsmodul enl. bilaga B 3,03



**Noteringar**

Produktionskontroll  
Torrstiktad  
Utlast

**Passerande mängd vikt-% vid sikt mm**

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm
2,6	4,9	15,4	41,1	66,0	80,7	89,9	94,7	99,3	100,0	100,0	100,0	100,0

AB Nybrogrus 2012-01-31      Underskrift: \_\_\_\_\_