

ANALYS AV STRID SAND ("EU SAND")

Entreprenör:

Provt.datum: **20110826**

Lab Provnr: **2003002**

Objekt:

Märkning:

Leverantör:

Provtagn.plats: **Igersdela**

Produkt:

Strid EU-sand 0/4 mm

Provtagare: **JE**

Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

SS-EN 12620 Finhetsmodul enl. bilaga B


0,00

2,72
0,0

Noteringar

Laborant MR
Produktionskontroll
Torrsiktad

Begränsningslinjer enl. Anl. AMA



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
1,1	2,2	15,6	51,6	72,6	88,1	98,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

AB Nybrogrus 2011-08-26

Underskrift: _____